



- UWAGA:
- Instalację oświetleniową wykonać przewodami kabelkowymi YDY 3x1,5 w wykonaniu p/t.
 - Łączniki oświetleniowe mocować na wysokości ok 1,1m od posadzki.
 - Wentylator z WC. personelu zasilany z obwodu oświetleniowego i wyprowadzony na dach w kanale wentylacyjnym.

SYMBOL	NAMWA
	– WYŁĄCZNIK SCHODOWY IP44
	– WYŁĄCZNIK POJEDYŃCZY, IP44
	OPRAWA BASE LED 19W 4000K IP44
	OPRAWA COSMO LED 1587mm 39W 4000K IP65
	OPRAWY KIERUNKOWE 3W IP44
	OPRAWA EWAKUACYJNA LED 5W 4000K IP44

INWESTOR :			
MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA URZĄD DZIELNICY BIELANY UL. ŻEROMSKIEGO 29 01-882 WARSZAWA			
TYTUŁ PROJEKTU :			
REMONT ZAPLECZA KUCHENNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 289 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W WARSZAWIE PRZY UL. BRONIEWSKIEGO 99A W WARSZAWIE.			
ADRES BUDOWY :			
ul. Broniewskiego 99a , 01-876 Warszawa dz.nr 9 obręb 7-06-01 jednostka ewid. 146504_8_Bielany			
PROJEKTOWAŁ :	Magda Winiarek-Skoneczna	MAZ/068/PBE/16 (spec. instalacyjna)	
SPRAWDZIŁ :	Zbigniew Winiarek	Wa-379/01 (spec. instalacyjna)	
IMIĘ I NAZWISKO		NR UPRAWNIEN	PODPIS Signature
GENERALNY PROJEKTANT :			
MM SECURE DESIGN Maciej Maciąga			
03-362 Warszawa, ul. Rembielińska 20 lok. 403 tel. 534365008, m.mociaga79@wp.pl			
FAZA : PROJEKT BUDOWLANY			
BRANŻA : INSTALACJE ELEKTRYCZNE			
TREŚĆ RYSUNKU :			
Plan instalacji oświetleniowej - poziom 0			
DATA	02.09.2020	SKALA	1:50
SYGNATURA	FAZA Purpose	NUMER RYSUNKU	REWIZJA
	P.B	E-05	A