


DOSTAWY WARZYW



OZNACZENIE

- UWAGA:
- Instalację wykonać przewodami kabelkowymi YDY, YLY, w korytkach kablowych i rurkach RVS, p/t.
 - Na korytku kablowym umieścić bednarkę ocynkowaną FeZn30x2, do której przewodem LY16 połączyć każde metalowe wyposażenie kuchni.
 - Bednarkę FeZn30x2 połączyć z instalacją uziemiającą budynku.
 - Gniazda wtykowe 1–faz montować na wysokości ok. 1,1m od podłogi, a gniazda 3–faz. ok. 1,4m od podłogi
 - Wszystkie urządzenia technologiczne powinny mieć wyłączniki serwisowe.
 - Numeracja wyposażenia kuchni wg projektu technologii.

- GNIAZDO 230V, IP44, h=110 cm
- GNIAZDO 400V (+ WYŁĄCZNIK ODCINAJĄCY), IP44, h=140 cm
- ZASILANIE 230V (+ WYŁĄCZNIK ODCINAJĄCY)
DŁUGOŚĆ KABLA 2m
- ZASILANIE 400V (+ WYŁĄCZNIK ODCINAJĄCY)
DŁUGOŚĆ KABLA 2m
- POLĄCZENIE WYRÓWNAWICZE

INWESTOR :			
MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA URZĄD DZIELNICY BIELANY UL. ŻEROMSKIEGO 29 01-882 WARSZAWA			
TYTUŁ PROJEKTU :			
REMONT ZAPLECZA KUCHENNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 289 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W WARSZAWIE PRZY UL. BRONIEWSKIEGO 99A W WARSZAWIE.			
ADRES BUDOWY :			
ul. Broniewskiego 99a , 01-876 Warszawa dz.nr 9 obręb 7-06-01 jednostka ewid. 146504_8_Bielany			
PROJEKTOWAŁ :	Magda Winiarek- Skonieczna	MAZ/0688/PBE/16 (specj. instalacyjna)	
SPRAWDZIŁ :	Zbigniew Winiarek	Wa-379/01 (specj. instalacyjna)	
INNE IZAWISKO		NR UPRAWNIEN	PODPIS Signature
GENERALNY PROJEKTANT :			
MM SECURE DESIGN			
Maciej Mociąg			
03–362 Warszawa, ul. Rembielińska 20 lok. 403 tel. 534365008, m.mociag@wp.pl			
FAZA : PROJEKT BUDOWLANY			
BRANŻA : INSTALACJE ELEKTRYCZNE			
TREŚĆ RYSUNKU :			
Plan instalacji słowej - poziom -1			
DATA	02.09.2020	SKALA	1:50
SYGNATURA	FAZA Purpose	NUMER RYSUNKU	REWIZJA
	P.B	E-02	A