



STÓŁÓWKA SZKOLNA

- UWAGA:
- Instalacje wykonać przewodami kablowymi YDY, YLY, w korytkach kablowych i rurkach RVS, p/t.
  - Na korytku kablowym umieścić bednarkę ocynkowaną FeZn30x2, do której przewodem LY16 połączyć każde metalowe wyposażenie kuchni.
  - Bednarkę FeZn30x2 połączyć z instalacją uziemiającą budynku.
  - Gniazda wtykowe 1-faz montować na wysokości ok. 1,1m od podłogi, a gniazda 3-faz. ok. 1,4m od podłogi
  - Wszystkie urządzenia technologiczne powinny mieć wyłączniki serwisowe.
  - Numeracja wyposażenia kuchni wg projektu technologii.
  - Wentylacja kuchni zasilaona jest z rozdzielniwy TW, którą wykonuje dostawca urządzeń wentylacyjnych.

OZNACZENIE

- ⌋ Gniazdo 230V, IP44, h=110 cm
- ⌋<sup>3</sup> Gniazdo 400V (+ wtycznik serwisowy), IP44, h=110 cm
- ⌋ Zasilanie 230V (+ wtycznik serwisowy)
- ⌋<sup>3</sup> Długość kabla 2m
- Zasilanie 400V (+ wtycznik serwisowy)
- Długość kabla 2m
- Połączenie wyrównawcze
- WS – wtycznik serwisowy
- ⌋ SYGNALIZATOR GAZEX

INWESTOR :			
MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA URZĄD DZIELNICY BIELANY UL. ŻEROMSKIEGO 29 01-882 WARSZAWA			
TYTUŁ PROJEKTU :			
REMONT ZAPLECZA KUCHENNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 289 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W WARSZAWIE PRZY UL. BRONIEWSKIEGO 99A W WARSZAWIE.			
ADRES BUDOWY :			
ul. Broniewskiego 99a, 01-876 Warszawa dz.nr 9 obręb 7-06-01 jednostka ewid. 146504_8_Bielany			
PROJEKTOWAŁ:		MAGDA WNIAREK- Skonieczna	
SPRAWDZIŁ:		Zbigniew Winiarek (spec. instalacyjna)	
INNE IZAMOWIO		NR UPRAWNIEN	
GENERALNY PROJEKTANT :		PODPIS Signature	
MM SECURE DESIGN Maciej Mociąg			
03-352 Warszawa, ul. Rembelska 20 lok. 403 tel. 534365008, m.mociag@wp.pl			
FAZA : PROJEKT BUDOWLANY			
BRANŻA : INSTALACJE ELEKTRYCZNE			
TREŚĆ RYSUNKU :			
Plan instalacji słowej - poziom 0			
DATA	02.09.2020	SKALA	1:50
SYGNATURA	FAZA	NUMER RYSUNKU	REWIZA
P.B	E-03		A